

Żary, 14 lipca 2020 r.

Znak sprawy: SNW/ZP-371-30/2020

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

1. Wymagane w PFU Brzegowe wymagania techniczne dotyczące Poziomu emisji hałasu mierzonego w odległości 1m od ściany kontenera z zabudowanym agregatem kogeneracyjnym, które są określone na poziomie Max. 57 dB(A) jest wedle naszej wiedzy i doświadczenia nie możliwe do osiągnięcia.  
Parametr jest określony niemal na takim samym poziomie jak określone są poziomy hałasu tzw „tła” w porze dziennej.  
Według nas w PFU nastąpiła oczywista omyłka pisarska.  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego parametru na : Max. 85 dB(A) mierzonego w odległości 1m od ściany kontenera z zabudowanym agregatem kogeneracyjnym.  
Powyższy poziom jest standardowy dla rozwiązań kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowej.

Wyjaśnienie:

Parametry dotyczące poziomu hałasu określone w PFU pozostają bez zmian.

2. Wymagane w PFU Brzegowe wymagania techniczne dotyczące Emisji NOx które są określone na poziomie 100 mg/Nm<sup>3</sup> Przy 5% O<sub>2</sub> są znacznie poniżej dopuszczalnych poziomów emisji dla agregatów kogeneracyjnych, które wynoszą <500 mg/Nm<sup>3</sup> Przy 5% O<sub>2</sub>  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego parametru na; Emisja NOx: < 500 mg/Nm<sup>3</sup> Przy 5% O<sub>2</sub>.  
Redukcja emisji NOx do wymaganego poziomu 100 mg/Nm<sup>3</sup> Przy 5% O<sub>2</sub> znacząco wpłynie na osiągnięcie sprawności agregatu w szczególności na sprawność elektryczną, która nie będzie możliwa do osiągnięcia na wymaganym min. poziomie.

Wyjaśnienie:

Parametry dotyczące Emisji NOx określone w PFU pozostają bez zmian.

3. Wymagane w PFU (Tabela. 4) parametry gwarantowane są rozbieżne z parametrami określonymi w SIWZ. Proszę o potwierdzenie, iż Parametry określone w SIWZ mają ważność nadrzędną oraz proszę o zmianę parametru „sprawność łączna” na wartość min. 87%  
Wyjaśnienie:

Potwierdzamy, parametry określone w SIWZ mają ważność nadrzędną.

Parametr „sprawność łączna” pozostaje bez zmian.

PREZES Zarządu  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*Jolanta Dankiewicz*