


UWAGI

- 1. Czujniki montować w odległości nie mniejszej niż o 0.5m od oprawa oświetleniowych
- 2. Instalacje kablowe prowadzić pod tynkiem
- 3. Centralę montować na wys. 1.5m
- 4. Przycisk montować na wys. 1.4m
- 5. Roznieszczenie czuje korygować z innymi projektami branżowymi
- 6. Wskazana lokalizacja i podwójna numeracja czujek oznaczają montaż ich na stropie i suficie podwieszonym
- 7. Przepusty pętli przez stropuszczełnić do EI 120

LEGANDA

- Optyczna czyjka dymu
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Sygnalizator akustyczny
- przewód pętli - YnTKSyekw 1x2x0.8 mm2 (część adm.)
- przewód pętli - YnTKSyekw 1x2x0.8 mm2
- przewody oddymiania wg schematów



**FILAR** STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
e-mail: [studiofilar@interia.pl](mailto:studiofilar@interia.pl)

TYTUŁ:	RZUT PARTERU — INSTALACJA CO
INWESTOR:	SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2, 68–200 ŻARY
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO UL. PSZENNA 2, 68–200 ŻARY, DZ. NR 91/15, 91/
Projektował:	Opracowali:
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw	mgr inż. Tomasz MARCINIAK inż. Marcin GORZNY Szef Pracowni: